



COMUNE DI ROMA

Magazzino Provv. - Mod. 90

Roma, li 19.....

COMUNE DI ROMA

RIPARTIZIONE V^{LL}.PP. Serv. V^a

N. di protocollo

Risposta al N.

Allegati N.



Al la Ripartizione VIII^a

All'Ufficio Ambiente

All'Ufficio 319

Al Presidente della Circoscr.ne X^a

Al X^o Gruppo VV.UU.

All'AMNU

Alla USL RM5

All'On.le Sindaco del Comune di Marino

All'On.le Sindaco del Comune di Ciampino

All'On.le Sindaco del Comune di Grottaferrata

Al Gabinetto del Sindaco

Al Segretariato Generale

OGGETTO: Canalone artificiale in prossimità della Borgata Capannelle Vecchia.

COMUNE DI ROMA CIRCOSCRIZIONE X
20 LUG. 1991
Prot. n. 12824

e p.c.

" " "

Precedente

archiviocederna.it

Con riferimento alla nota del Presidente del

Consiglio della Circoscrizione X^a n.12824 del 24.4.91, si trasmette copia del verbale della riunione tenutasi il giorno 8.7.91 presso la Ripartizione V^a relativa alla situazione igienico-sanitaria del fosso Acqua Mariana.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Ing. Italo Leone)

AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PER L'ESAME
DI COMPETENZA
LI 95-7-91

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Pres

COMUNE DI ROMA

RIPARTIZIONE V^a - SERVIZI V^a
OPERE IGIENICHE DI URBANIZZAZIONE PERIMARIA
ROMA SUD - ROMA OVEST

RIUNIONE DELL'8/7/91 nella sala Commissione della Ripartizione
V^aLL.PP.

OGGETTO: Canalone artificiale in prossimità della Borgata
Capannelle Vecchia.

Alla riunione sono intervenuti:

- Dott. Giulietti
- Isp. Petrucci
- Geom. Mainone
- I.D. Infanti
- Geom. Di Nicolantonio
- Ing. Ferraris, Geom. Romagna - Rip. V
- Ufficio Speciale Legge 319;
- Coordinamento UU.SS.LL.
- Circostr.ne X^a Ufficio Tecnico
- X^a Gruppo VV.UU.
- A.M.N.U.

Nel corso della discussione è emerso che le acque del fosso dell'Acqua Mariana provenienti dai Comuni di Marino, Ciampino e Grottaferrata, giungono nel territorio del Comune di Roma già fortemente inquinate (oltre 120.000 colibatteri secondo le analisi fatte dalla Circostrizione X).

Il Comune di Ciampino, per definire gli interventi necessari ad eliminare gli apporti inquinanti, ha dato incarico alla Soc. Le Condotte di effettuare uno studio idrologico sul territorio di sua competenza.

A causa dell'assenza dei rappresentanti dei Comuni di Marino, Grottaferrata e della USL RM5, non è stato possibile definire le altre cause di tale inquinamento, nè se sono state prese iniziative dalle Amministrazioni competenti per territorio per le eliminazioni di tali inconvenienti.

Circa lo stato di progettazione degli interventi previsti dalla Ripartizione V^a per il risanamento sia igienico che idraulico di tutto il bacino dell'Acqua Mariana, è stato fatto presente che tale progettazione, articolata in 5 lotti funzionali, è stata da tempo ultimata e non si è potuto dare

./.

corso ai lavori solo per carenze di finanziamenti.

Tutti i presenti, in considerazione della grave situazione sanitaria dei luoghi, hanno sollecitato la Rip.ne V^ affinché si interessi al rapido finanziamento dei lavori con priorità per la "sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Mariana" che migliorerebbe notevolmente lo stato igienico dei luoghi attualmente sede di discarica di materiali di ogni genere e dove si verificano ristagni di acque luride in prossimità di abitazioni.

Il Dott. Giulietti, ha sollecitato che, nel corso dei lavori, gli vengano segnalati gli scarichi abusivi che si dovessero rilevare al fine di intraprendere le necessarie procedure atte alla loro eliminazione (canalizzando le acque nella costruenda fognatura del P.Z. di Capannelle e/o con depuratori Locali).

Il rappresentante dell'AMNU, che attualmente sta eseguendo degli interventi di zona, richiede un incontro con il rappresentante della Riparizione V^ in modo da definire congiuntamente gli interventi senza che vi siano interferenze con quanto previsto nel progetto.

- 8 LUG. 1991

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Dr. Ing. P. FERRARIS)

